



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу**

**Территориальный отдел в городе Гурьевске, городе Салаире и Гурьевском районе**  
(наименование территориального отдела)

**Предписание №8  
об устранении выявленных нарушений**

г. Гурьевск

«25» января 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г.Гурьевске, г. Салаире и Гурьевском районе-начальник территориального отдела Салагаева И.В.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)  
по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка» города Гурьевска"**

ИНН 4204004184, 1024200663299

Юридический адрес: 652780, Кемеровская область-Кузбасс, Гурьевский р-н, г.Гурьевск, ул. Ленина, д.47

Фактический адрес: 652780, Кемеровская область-Кузбасс, Гурьевский р-н, г.Гурьевск, ул. Ленина, д.47

**УСТАНОВИЛ:**

При проведении профилактического визита в отношении МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства: **в нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28 общественное здание, помещения, оборудование, в том числе технологические процессы не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п.1.8- на объекте не осуществляется производственный контроль за вредными производственными факторами, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания;  
п. 2.4.3- стулья в спальне 2 средней группы, в групповых 2 младшей, 1 средней, подготовительной группах имеют дефекты покрытия, не устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.4.6.2. - во всех буфетных, в групповых, сушилки для посуды имеют дефекты покрытия, местами имеется ржавчина; на пищеблоке в овощном цеху ножки раковины для покрыты ржавчиной; доски с маркировкой С.О., С.М., имеют дефекты; ножи с маркировкой С.М., К.С., К.В., В.В., сыр имеются дефекты на ручках; черпак во второй старшей группе не имеет мерную метку, что не соответствует п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; в буфетной 2 средней группы, 1



старшей группы, 2 старшей группы групп имеется столовая посуда (тарелки) с дефектами и механическими повреждениями;

п.2.4.9-в подготовительной группе шкафчики для одежды, шкаф для посуды в буфетной имеют дефекты покрытия, во 2 младшей, 1 средней, 2 средней группах шкафчики в групповых имеют дефекты, в 1 младшей группе шкафчик в туалете, спинки кроватей имеют дефекты поверхности, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

п.2.4.11- во 2 старшей группе, подготовительной группе унитазы имеют дефекты;

п. 2.5.2. - в туалетах подготовительной и 2 старшей группы пол покрашен краской, имеются сколы и трещины, в постирочной деревянный пол покрыт линолеумом, доски провалились, целостность линолеума нарушена, в спальне и групповой 1 старшей группы линолеум имеет повреждения целостности покрытия, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;

п. 2.5.3. - потолок в приемной 1 средней группы имеет следы протекания, потолок в групповой и спальне в 1 старшей группе обклеен потолочной плиткой, не допускающей влажную обработку и дезинфекцию; в 1 средней группе в туалете плитка на стенах у окон имеет трещины, в подготовительной и 2 старшей группах в туалете плитка на стенах имеет сколы и трещины, частично отсутствует, в постирочной между керамической плиткой на стенах щели, в гладильной стены окрашены краской, имеются трещины, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.2.7.5- в спальне 2 младшей группы, 1 средней группы, в раздевалке 2 старшей группы отсутствуют ограждающие устройства для батарей;

п. 2.8.5- во второй старшей группе используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные);

п.2.8.9-осветительная арматура светильников находится не в удовлетворительном состоянии с дефектами в спальне 2 старшей группы, перегоревшие лампы на момент проверки 15.01.2024 г. находились в спальне 2 старшей группы и в спальне и групповой 1 старшей группы;

п. 2.9.5-в учреждении, с целью профилактики паразитарных заболеваний, не проводится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна с одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели;

п.2.11.5 –так как отсутствует помещение для сушки белья или сушильная машина, пересечение чистого белья с грязным осуществляется при сушке части белья в помещении постирочной, где хранится грязное белье;

п.3.1.7- в индивидуальных ячейках для полотенец во 2 средней группе не предусмотрено раздельное расположение полотенец для рук и ног.

По нарушениям требований п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 в Гурьевском городском суде, по состоянию на 25.01.2024, находится исковое заявление территориального отдела о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства.

**В нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:**

р. V, п. 144 таблица 5.54- уровни искусственного освещения в игровых помещениях 1 старшей, 2 старшей, подготовительных групп не соответствуют гигиеническим нормативам;

р. VI, таблица 6.2. - на момент проведения обследования, 15.01.2024, в 1 старшей группе все столы были расставлены в один ряд, отсутствует расстояние между столами.

**В нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 17, ст. 28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**

п. 2.1- в учреждении не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, а именно не представлен договор со специализированной организацией на проведение производственного контроля, не представлены протоколы лабораторных исследований за 2022 - 2023 г.г.

п. 2.16- на входе в мясо-рыбный цех дверной проем имеет повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами;



п. 8.1.2., приложение № 9 таблица 1 - масса порций яичных блюд для детей 1-3 года, яичных и творожных блюд для детей 3-7 лет предусмотрена без учета возраста воспитанников;  
п. 8.1.2., приложение № 9 таблица 3 - суммарные объемы блюд по приемам пищи в среднем за 10 дней для детей в возрасте от 1 до 3-х лет снижены на 5 г в полдник, на 32 г в ужин; для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет снижены на 34,3 г в полдник, на 40,8 г;  
п. 8.1.2., приложение № 7, таблица № 1 - среднесуточные наборы пищевой продукции за IV квартал 2023 г. не выполнены: для детей в возрасте 1-3 лет по мясу, рыбе, творогу, сыру, сметане, фруктам; для детей в возрасте от 3 до 7 лет по творогу, сыру, сметане, маслу сливочному, фруктам;  
п. 8.1.2, приложение № 12. - на момент проверки отсутствует второй завтрак с 25.12.2023 по 12.01.2024 г.;

п. 8.1.4., приложение № 11 - замена блюда «Сырники творожные с повидлом» на блюдо «Печенье», блюда «Рыбное суфле» на блюдо «Пирожок с капустой» проведена не в соответствии с таблицей замены пищевой продукции, без учета пищевой ценности; питание воспитанников осуществляется не в соответствии с утвержденным меню.

По нарушениям требований п.п.8.1.2-8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в Гурьевском городском суде, по состоянию на 25.01.2024, находится исковое заявление территориального отдела о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства.

**В нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, ст. 29 , СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:** П. 111 -в учреждении не в полном объеме проводятся инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по защите объекта от грызунов и меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: в туалетах подготовительной и 2 старшей группы пол покрашен краской, имеются сколы и трещины, в постирочной деревянный пол покрыт линолеумом, доски провалились, целостность линолеума нарушена, в спальне и групповой 1 старшей группы линолеум имеет повреждения целостности покрытия, в 1 средней группе в туалете плитка на стенах у окон имеет трещины, в подготовительной и 2 старшей группах в туалете плитка на стенах имеет сколы и трещины, частично отсутствует, в постирочной между керамической плиткой на стенах щели — места отсутствия плитки зашпаклеваны.

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

## **ПРЕДПИСЫВАЕТ**

**устранить выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2024 г.**

1. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 32, п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20) обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (доработать программу производственного контроля с учетом всех факторов производственной среды, обеспечить осуществление производственного контроля в полном объеме).

2. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п. 2.4.3 обеспечить воспитанников мебелью (стульями) без дефектов и повреждений, имеющей покрытие устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

3. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2. оснастить буфетные в групповых, сушилками для посуды, выполненными из материалов,



предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; на пищеблоке, в овощном цеху, устранить следы ржавчины с мойки; заменить доски с маркировкой С.О., С.М. с дефектами и повреждениями, заменить пожи с маркировкой С.М., К.С., К.В., В.В., сыр с дефектами и повреждениями; черпак во второй старшей группе заменить на черпак с мерной меткой; в буфетной 2 средней группы, 1 старшей группы, 2 старшей группы групп заменить столовую посуду (тарелки) с дефектами и механическими повреждениями;

4. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п.2.4.9 заменить мебель с дефектами и повреждениями в учреждении, а именно: в подготовительной группе шкафчики для одежды, шкаф для посуды в буфетной; во 2 младшей, 1 средней, 2 средней группах шкафы в групповых; в 1 младшей группе шкафчик в туалете, кровати в спальнях групповых с дефектами спинки на мебель, имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

5. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п.2.4.11 во 2 старшей группе, подготовительной группе заменить санитарно-техническое оборудование (унитазы) с дефектами;

6. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2. в туалетах подготовительной и 2 старшей группы устранить дефекты и повреждения пола, в постирочной заменить деревянный пол, в спальне и групповой 1 старшей группы устранить дефекты и повреждения в покрытии пола (заменить линолеум). Полы должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

7. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3. устранить дефекты и повреждения внутренней отделки потолка в приемной 1 средней группы, стен в 1 средней группе в туалете, стен в подготовительной и 2 старшей группах в туалете, стен в постирочной, стен в гладильной; заменить внутреннюю отделку потолка в групповой и спальне в 1 старшей группе убрав потолочную плитку, не допускающую влажную обработку и дезинфекцию;

8. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п.2.7.5 в спальне 2 младшей группы, 1 средней группы, в раздевалке 2 старшей группы выполнить ограждающие устройства для отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей.

9. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п. 2.8.5 во второй старшей группе обеспечить использование ламп с одинаковым типом светонизлучения.

10. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п.2.8.9 обеспечить содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии в спальне 2 старшей группы, в спальне и групповой 1 старшей группы;

11. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п. 2.9.5- обеспечить проведение, с целью профилактики паразитарных заболеваний, лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна с одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели (заключить договор со специализированной организацией, представить протоколы лабораторных исследований);

12. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28; СП 2.4.3648-20 п.3.1.7- в индивидуальных ячейках для полотенец во 2 средней группе предусмотреть отдельное расположение полотенец для рук и ног.

13. Согласно требованию Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р. V, п. 144 таблица 5.5 довести уровни искусственного освещения в



иных помещениях 1 старшей, 2 старшей, подготовительных групп до соответствия гигиеническим нормативам;

14. Согласно требованию Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СанПиН 1.2.3685-21 п. VI, таблица 6.2. в 1 старшей группе обеспечить расстановку мебели в соответствии с требованиями.

15. В нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 17, ст. 28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.16 устранить дефекты и повреждения внутренней отделки в мясо-рыбном цехе, обеспечив проведение влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами

16. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17, ст.28, ст. 32; п. 2. ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в учреждении обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП.

17. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29, СанПиН 3.3686-21 п. 111 обеспечить в полном объеме проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и мер, препятствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: юридическое лицо

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка» города Гурьевска"**

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«01» сентября 2024 г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г.Гурьевске, г. Салаире и Гурьевском районе-начальнику ТО Салагаевой И.В

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652780, Кемеровская область-Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области-Кузбассу  
в городе Гурьевске, городе Салаире  
и Гурьевском районе



И.В. Салагаева

Предписание получено «25» января 2024

✓ *Салагаева*

Лютова Л.А.